

三田市民病院公告第 2 号

入札公告

下記の事業について制限付一般競争入札を実施するので、三田市民病院事業会計規程第 95 条の規定により公告する。

令和 7 年 4 月 25 日

三田市民病院事業管理者 溝渕知司

事業番号	三病工第 1 号
事業名	三田市民病院空調設備（吸収式冷温水機）更新事業
施工場所	兵庫県三田市けやき台 3 丁目 1 番地 1 地内
内容	本事業は、現在 2 基で運用している吸収式冷温水機のうち 1 基（1 号機）を更新し、冷房能力を回復させるためのもの。 (1) 吸収式冷温水機(1 号機)更新 (2) 自動制御設備付帯改修 (3) 電気設備付帯改修 (4) 撤去機材処分 詳細は、別紙仕様書参考
工期	契約日から令和 8 年 3 月 31 日 まで
予定価格	事後公表
最低制限価格	設定しない
契約保証金	契約金額の 100 分の 10（三田市内に本社本店を有する単独企業は 100 分の 3）以上とする
契約不適合保証金	契約金額の 100 分の 10（三田市内に本社本店を有する単独企業は 100 分の 3）以上とする
入札保証金	免除
工事費積算内訳書	不要
入札方式	制限付一般競争入札
入札・契約担当課	三田市民病院総務課管理係 三田市けやき台 3 - 1 - 1 電話番号 079-565-8606 F A X 079-565-8011 E メール soumu_kanri@hospital.sanda.hyogo.jp

入札参加資格要件		
応募形態	単独企業または経常建設共同企業体	
必要な建設業の許可	特定建設業 管工事	
経営事項審査結果	575点以上(有効期限が契約締結予定日までであること) (共同企業体の場合は代表者の総合評点)	
事業所の所在地	公告日において、兵庫県内、大阪府内に本社、本店を有する者、または兵庫県内、大阪府内に支店、営業所等を有する者で同支店営業所等において契約締結の権限を有する代理人を置いている者、若しくは経常建設共同企業体(管)に登録されている構成員である者	
施工実績に関する条件	平成27年4月以降に病院、介護施設が発注した工事であること 請負金額が1,000万円以上であること 管工事 単独企業の場合は共同企業体の構成員としての実績も含み、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、事業共同組合構成員の実績は認められない。共同企業体の場合は代表者単独の実績または共同企業体の代表者としての実績とする。	
配置予定技術者に関する条件	管工事監理技術者を配置できること。 上記の技術者を専任で配置できること。 (経常建設共同企業体のその他構成員は主任技術者又は監理技術者を専任配置できること)	
設計業務等の受託者等	特になし	
入札日程		
手続き等	期間・期日	方法・場所
入札参加申し込み	公告日から 令和7年5月15日(木)午後3時まで	三田市民病院総務課
現場確認期間 ※事前申込制	令和7年5月8日(木)から 令和7年5月13日(火)までの 当院が指定する時間	三田市民病院
仕様書等の配布・閲覧	公告日から 令和7年5月30日(金)午前10時まで	三田市民病院総務課
入札参加資格結果通知	令和7年5月19日(月)午後5時まで	メールまたはFAX
質問の受付	入札参加資格有の通知受領後から 令和7年5月23日(金)午後3時まで	メールまたはFAX
回答	令和7年5月26日(月)午後5時まで	メールまたはFAX
入札日	令和7年5月30日(金)午前10時から	三田市民病院第3会議室
契約予定日	令和7年5月30日(金)	三田市民病院総務課
参加資格がない旨の通知に対する理由の説明要求	令和7年5月23日(金)午後3時まで	メールまたはFAX

説明要求への回答	すみやかに回答する	メールまたはFAX
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他は制限付一般競争入札公告共通事項に示すとおりとする。</li> <li>・落札者は、下請（建設資材又は重機のリース等を含む。以下、この項目で同じ。）発注において、三田市内に本店等を有する地元業者との下請契約金額の合計が契約金額の 5% 以上となるよう、また、現場事務所に必要な物品等について、三田市内で調達できるよう努力すること。</li> <li>・落札者は、入札参加申込書に記載した配置予定技術者のなかから 1 名を当該工事現場に配置すること。</li> <li>・入札参加申込書の配置予定技術者の届出は、3 名まで可能とする。</li> <li>・「営業所の技術者又は特定営業所技術者」は専任を要する工事現場の主任技術者又は監理技術者に配置することができないので注意すること。</li> </ul> <p>その他、施工条件等の詳細については、別紙三田市民病院空調設備（吸収式冷温水機）更新事業特記仕様書等を参照のこと。</p>	